

הנדון : מכרז פומבי 19/2022 – תכנון, רישוי, אספקה והתקנה של חדר טרפו - הבהרה מס' 1

להלן התייחסות החברה לשאלות/ הבהרות שהתבקשו :

מס' שאלה	נושא השאלה	העמוד והסעיף אליו מתייחסת השאלה	השאלה	תשובה
1	תנאי סף- סיווג קבלני	עמוד 4 במסמך א סעיף 6.1. מופיע גם בעמוד 5 סעיף 13.1 ובעמוד 25 סעיף 2.2	חברתנו הינה מפעל לייצור אלמנטים טרומים בעל תקן ישראלי 1923 סעיף 2 לייצור אלמנטים המצורף בזאת. העבודות במכרז אינן כוללות עבודות קבלניות. (את הפיתוח מבצע המזמין) לפיכך, מבוקש בזאת לאפשר לרדימיקס מוצרי בטון לגשת למכרז זה ולא לקבוע תנאי סף בדבר "קבלן רשום", אשר אינו רלבנטי למכרז זה או לחלופין, לציין במסגרת ההבהרות למכרז, כי הגשת הצעות יכולה להעשות גם על ידי יצרן בעל מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין וככל שידרשו עבודות קבלניות באתר, הן יבוצעו ע"י קבלן רשום מטעם הזוכה ועל חשבונו.	<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>מתוקן נוסח סעיף 6.1 בעמ' 4 :</p> <p>"המציע הינו קבלן רשום במרשם הקבלנים בענף 100-בניה, סיווג ג'1/ או ע"י מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין"</p> <p>להוכחת עמידת המשתתף בסעיף זה יש לצרף העתק תעודת קבלן רשום או כל מסמך רשמי אחר המוכיח כי המשתתף מפעל לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין .</p> <p>מתוקן נוסח סעיף 13.1 בעמ' 5 :</p> <p>אסמכתא כי המשתתף קבלן רשום במרשם הקבלנים בענף ובסיווג כנדרש בסעיף 6.1 או אסמכתא המעידה על כך כי המשתתף מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין.</p>

<p><u>מתוקנת הסיפא של סעיף 2.2 בעמ' 25 :</u></p> <p>או הקבלן מפעל מאושר לייצור אלמנטים טרומיים מבטון מזויין, וככל שידרשו עבודות קבלניות באתר, הן תבוצענה ע"י קבלן רשום מטעם הקבלן ועל חשבונו.</p>			
<p><u>הבקשה מתקבלת.</u></p> <p><u>מתוקן נוסח סעיף 5.2 :</u></p> <p>הקבלן מתחייב בזאת להוצאת היתר בניה עד 60 ימים, מיום קבלת צו תחילת עבודה חתום ע"י המזמין. נתקל הקבלן בעיכובים כלשהם בהוצאת ההיתר יביא את הנושא לדיון בפני המזמין. לוחות הזמנים יעודכנו בהתאם לסיכום הדיון בין הקבלן למזמין. הקבלן מתחייב להקים את החדר באתר עד ולא יאוחר מחלוף 120 יום מהמועד בו יומצא לו היתר בניה כדין להקמת החדר – ובלבד שהמזמין קיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, והעמיד לרשות הקבלן את האתר עליו יוקם החדר, כמפורט לעיל.</p> <p><u>מתוקן נוסח סעיף 21.1 כך שיירשם : בכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל</u></p>	<p>תהליך ומשך זמן הוצאת היתר בניה אינו בשליטתו המלאה של המציע ובד"כ אורך מספר חודשים. מבקשים לתת הסתייגות למחויבות זו בניסוח ההתחייבות. אין בעיה בהתחייבות לספק החדר תוך 120 יום כמופיע בהמשך הסעיף.</p>	<p>עמוד 27 סעיף 5.2 מופיע גם בעמוד 41 בסעיף 21.1</p>	<p>2. התחייבות לפרק זמן הוצאת היתר בניה</p>
<p>נדרש תחנת טרנספורמציה לשנאי בודד- תכנון, רישוי, ייצור, אספקה והרכבה של חדר טרומי לשנאי אחד. המבנה עם ציפוי אבן העבודה תתכונן ותבוצע על פע ההנחיות, המפרטים, והדרישות של חברת החשמל ושביעות רצונם המלאה. המחיר כולל כל הנדרש על ידי חברת החשמל ומסירה לחח"י עד קבלה סופית. המחיר לא כולל פיתוח צמוד.</p>	<p>המחירון המוצג וכתב הכמויות בחוזה מתארים חדר לשני שנאים. לעומת הסיכום הטכני מחח"י המצורף במסמך שמציג חדר לשנאי אחד(דגם A20). יש הבדל הן במידות החדרים והן בתעריף חח"י בהתאמה. מה החדר הנדרש?</p>	<p>עמוד 13 סעיף 7</p>	<p>3. דגם החדר הנדרש</p>

<p>נוכח האמור מחירון החכ"ל מעודכן ל- 161,563.50 ש"ח ממנו המשתתפים ייתנו הנחה. ראו מסמכי מכרז מעודכנים באתר החברה.</p>			
<p>עם ציפוי אבן כמו שמוצג בתמונה של חדרי הטראפו הנמצאים בשכונה</p>	<p>בתמונה מוצג חיפוי אבן למבנה. אין לכך התייחסות בכתב הכמויות. במקשים הבהרה לגבי סוג חיפוי הנדרש. האם חיפוי אבן או שליכט צבעוני?</p>	<p>עמוד 11 נספח א'4 (תמונת חדר לדוגמא)</p>	<p>4. סוג גמר חיפוי נדרש</p>

נוכח התשובות החברה לעיל, החברה מודיעה על שינוי בתנאי סעיף 6.2 למסמכי המכרז כך שצמד המילים שני שנאים יוחלף בשנאי אחד :

6.2 על המשתתף להיות אישור בתוקף מאת חברת החשמל לייצר ולספק תחנות טרנספורמציה פנימיות טרומיות מבטון מזויין עבור שנאי אחד.

