

לכבוד
משתתפי המכרז

א.ג.ג,

מכרז פומבי 5/2024 - רכישה, אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת (שירות) של מעלית בבי"ס שמריהו בירן בעכו

הבהרה מס' 2

להלן התייחסות החברה לשאלה שהתקבלה:

יובהר כי אין החברה מתייחסת לפנייות שאינן שאלות ו/או הבהרות ו/או הסתייגויות והמהוות מידע על הפונה.

מס' שאלה	פירוט השאלה / הבקשה	תשובה
1	האם אתם מאשרים להציע מעלית הידראולית לבי"ס שמריהו בירן בעכו?	<p>בפיר המתוכנן (או בנוי) אפשר להתקין או מעלית חשמלית MRL (ללא חדר מכונות) או מעלית הידראולית, בשתי האופציות המעלית תהיה ל-8 נוסעים, נגישה טיפוס 2 (תקני לכל מבנה ציבור וחינוך).</p> <p><u>שימו לב שלמעלית הידראולית צריך לדאוג למקום לארון שרות/מכונה, שחייב להיות במרחק לא יותר מ-5 מ' מהבוכנה, בקומה תחתונה.</u></p> <p>הארון במידות כ-1000 מ"מ (רוחב), כ-1600 (גובה), כ-500 מ"מ (עומק).</p> <p>מידות מדויקות של הארון יש לקבל מהספק הזוכה.</p> <p>אם הארון ימוקם בחוץ, יש לדאוג להגנות ממי גשם ושמש כגון גגון ואביזרים מוגני מים וכו'.</p> <p>המפרט והתוכניות שקיבלתם ממני הינם עבור מעלית חשמלית (MRL) ואינו מתאים למעלית הידראולית. לכן אין להתבסס על המפרט שנשלח. (לפני ההתקנה וההזמנה הספק ישלח לי לאישור תוכניות לביצוע שלו)</p> <p>אבל בהחלט אפשר להתקין מעלית הידראולית במקום MRL.</p>

בכבוד רב,

מרדכי שמיר

מנכ"ל

